

作業完了報告

作業実施項目	久留米市内商業ビル 排水管つまり洗浄・配管カメラ調査
作業内容	電動ワイヤー洗浄・薬品洗浄 高圧洗浄・配管調査用カメラ （作業時間 約3時間）
コメント	トイレの排水管の詰まりを、高圧洗浄・電動ワイヤー洗浄・薬品洗浄により洗浄。洗浄前は尿石が多くみられた排水管が、洗浄後は綺麗に落ちていることをカメラにて確認した。

作 業 物 件



薬 液 洗 浄



電動ワイヤー洗浄



カメラ調査



洗浄前（カメラ画像）

洗浄後（カメラ画像）

