

作業完了報告

作業実施項目	久留米市内 特別養護老人ホーム 貯水槽 法定清掃・点検
作業内容	薬品洗浄・水質検査 (作業時間 約4時間)
コメント	<p>浴槽とその循環ラインの除菌清掃を実施。特殊な薬品で、循環配管内に付着したレジオネラ属菌の発生源である生物膜(バイオフィルム)を分解除去します。</p> <p>「レジオネラ属菌」は、乳幼児や高齢者、病気にかかっている人など抵抗力の弱い人が感染しやすく、「レジオネラ肺炎」や「ポンティアック熱」を発症し重大な事故に繋がる可能性があります。</p> <p>強力な薬品なので、清掃後に薬品を除去しきった事も検査をして確認します。</p>

作 業 物 件



反 応 中



清 掃



薬 剤 投 入



薬 剤 中 和



清 掃 後 検 査



pH 検 査 と 水 質 検 査